



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE

Wieliczka, dnia 14 lutego 2024 r.

PSSE.HK.9010.15.2024

**Fragmenum Sp. z o. o.**

ul. Ostrobramska 101  
04-041 Warszawa

Dotyczy: *zbiorczej rocznej oceny pływalni za rok 2023,*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce działając na podstawie 12 ust.1 / art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przesyła w załączeniu *protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023* w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza:

woda na basenie kąpielowym zlok w Hotelu Turówka, ul. Żeromskiego 1, 32-020 w Wieliczce, **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z **nieprawidłowościami**.

1) brak przeprowadzonych badań wskazanych w uzgodnionym harmonogramie badań wody co stanowi naruszenie § 3 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Należy nadmienić, że zarządca wykonał brakujące parametry w późniejszym terminie.

2) nagminnie pojawiający się podwyższony poziom chloru związanego oraz niski poziom potencjału redox wykazany w sprawozdaniach z badania jakości wody, oraz w rejestrze wskaźników fizykochemicznych w nieckach basenowych, co stanowi naruszenie załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Zarządca regularnie informował o podejmowanych działaniach naprawczych, jednakże pomimo tych starań w długim czasie nie było możliwości odnotowania pozytywnych efektów

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wieliczce

*Adam Jędrzejczyk*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce  
32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13  
www.gov.pl/psse-wieliczka e-mail: psse.wieliczka@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssewieliczka/skrytka  
adres do e-doręczeń - AE:PL-87658-43686-CCCFR-23  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 12 288 01 38, REGON: 351582987 / NIP: 683-17-48-721

(00) 65900773 0 66 03 58 7 6 2